

## Identificação do controlador:

JHA -        
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

### Designação dos campos:

- (1) Tipo de chaveamento elétrico da chave:  
“C” → Bloco de contatos FCC-014, até 250 V CA, 1NF, 15A resistivo, ação lenta.
- (2) Número de contatos/ cames no eixo da chave, de 2 a 6.
- (3) Reação ao acionamento do movimento da alavanca da chave:  
“R” → Retorno automático ao ponto central.  
“P” → Posicionamento mantido no ponto.
- (5) Forma construtiva do punho da alavanca:  
“S” → Simples.
- (6) Tensão de comando:  
“E” → 110V; “F” → 220V; “G” → 250V
- (7) Tipo da corrente elétrica:  
“A” → Alternada.  
“C” → Contínua.



### **FOX COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA**

Rua Archângelo Archina, 107 – São Matheus – São Paulo – SP – CEP 03960-060

Telefone / Fax: 11-2012-7975 – Site: [www.foxcomponentes.com.br](http://www.foxcomponentes.com.br)

Email: [fox@foxcomponentes.com.br](mailto:fox@foxcomponentes.com.br)